



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**
150000, г. Ярославль, ул. Кирова 5, 23, тел.: 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95
телетайп 217149 «Трековый», e-mail: go@adm.yar.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: und-yaroslavl@mail.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО ТУТАЕВСКОМУ РАЙОНУ**

Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская д.30, тел.: 8 (48533)7-01-13) E-mail: ond.tutaev@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 12/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальному общеобразовательному учреждению Никольской основной
школе Тутаевского муниципального района**

На основании распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Н.Г. от «24» января 2018 года № 12, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального общеобразовательного учреждения Никольской основной школы Тутаевского муниципального района, юридический адрес: 152306, Ярославская область, Тутаевский район, село Никольское, ул. Центральная, 49а; место осуществления деятельности: 152306, Ярославская область, Тутаевский район, село Никольское, ул. Центральная, 49а, в период с 01 февраля 2018г. по 01 марта 2018г. (20 рабочих дней), была проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталией Геннадьевной здания, помещений в здании, документации, территории муниципального общеобразовательного учреждения Никольской основной школы Тутаевского муниципального района, по адресу: 152306, Ярославская область, Тутаевский район, село Никольское, ул. Центральная, 49а, совместно с Директором МОУ Никольской ОШ Ковшовой Еленой Витальевной

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием меро-	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового	Срок устранения нарушения тре-	Отметка (подпись) о выполнении
-------	--	--	--------------------------------	--------------------------------

	приятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	бования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>Дверь из сан.узла в дошкольной группе открывается по направлению выхода из помещения при двухстороннем расположении дверей, тем самым уменьшая ширину пути эвакуации по коридору и затрудняет эвакуацию.</p> <p>Выполнить дверь из сан.узла в дошкольной группе открывающейся во внутрь помещения, так как при двухстороннем расположении дверей в коридоре дверь сан.узла при открывании по направлению выхода уменьшает ширину пути эвакуации по коридору и затрудняет эвакуацию.</p>	<p>ч.1, ч.2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1).</p>	16.07.2018	<p><i>Виктор</i> <i>А.С.Сидор</i> <i>14.07.18</i></p>
2.	<p>В читальном кабинете электросветильник эксплуатируется без плафона (рассеивателя) предусмотренным конструкцией светильника.</p> <p>В читальном кабинете оборудовать электросветильник плафоном (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника.</p>	<p>п. 42(в) «О противопожарном режиме(с изменениями на 30 декабря 2017 года)» утвержденные Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. №390</p>	16.07.2018	<p><i>Виктор</i> <i>А.С.Сидор</i> <i>14.07.18</i></p>
3.	<p>На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на</p>	<p>п. 61 «О противопожарном режиме (с изменениями на 30 декабря 2017 года)»</p>	16.07.2018	<p><i>Виктор</i> <i>А.С.Сидор</i> <i>14.07.18</i></p>

	установки и системы противопожарной защиты объекта. Разработать (восстановить) исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.	утвержденные Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. №390		
--	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Тутаевского района Ярославской области
по пожарному надзору Лобанова Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности)

«01» марта 2018 г.



(Handwritten signature)

(подпись, заверенная печатью)

Предписание для исполнения получил:
Директор МОУ Никольской ОШ Ковшова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(Handwritten signature)

(подпись)

«01» 03 2018 г.